附件

麻章区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	麻章区南通路8号自助办税旁	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	麻章区政通路麻章区政府	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	麻章区麻赤路6号湛江市技师学院旁	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	麻章区麻赤路109号湛江市财贸中等专业学校	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	麻章区麻章镇瑞云中路47号明玲小卖部	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	麻章区麻遂路8号之二	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	麻章区麻海路骄阳学校	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院旁	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	麻章区南乐路南湛江卫生学校	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	麻章区金康西路21碧桂园（城邦花园）售楼中心	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所旁	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

13	麻章区沙墩村学院路博文公寓	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	麻章区湖光镇海大路1号广东海洋大学	麻章水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	麻章区湖光镇湖光中学	自建供水	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	建议煮沸后饮用。
16	麻章区湖光镇金兴村苏火生宅	金兴村供水工程	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	建议煮沸后饮用。
17	麻章镇七星岭村周才宅	麻章镇七星岭村供水工程	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	建议煮沸后饮用。
18	麻章区麻章镇大路前村简文强宅	麻章镇大路前村供水工程	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为PH、锰、铝、游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标	PH4.3（标准值为6.5-8.5），锰0.17mg/L（标准值为≤0.1mg/L），铝0.21mg/L（标准值为≤0.2mg/L）游离氯低于检出限（标准值为	建议煮沸后饮用。

							均达标。	0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	
19	太平镇东风街76号太平中学食堂	太平镇自来水厂	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	建议煮沸后饮用。
20	太平镇西关村徐景辉宅	太平镇西关村供水工程	麻章区疾控中心	湛江市疾控中心	2026年7月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为PH、铝、游离氯、二氧化氯不达标，其余所检指标均达标。	PH5.2（标准值为6.5-8.5），铝0.38 mg/L（标准值为≤0.2mg/L），游离氯低于检出限（标准值为0.05-2mg/L），二氧化氯低于检出限（标准值为0.02-0.8mg/L）	建议煮沸后饮用。

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。